



EFFECTIS France  
Espace Technologique  
Bâtiment Apollo  
Route de l'Orme des Merisiers  
F-91193 Saint-Aubin  
[www.effectis.com](http://www.effectis.com)

CERTIFICAT DE CONSTANCE  
DES PERFORMANCES  
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF  
PERFORMANCE

**CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES**  
**CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

**N° 1812-CPR-1774**

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :

*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:*

Produit  
Product

**Portes et portails industriels, commerciaux et de garage,  
couvert par l'EN 13241**

*Industrial, commercial, garage doors and gates covered by EN 13241*

Référence du produit  
Reference of the product

**RGT EW60**

mis sur le marché par ou pour  
placed on the market by or for

**Metacon-Next B.V.  
Zuidbaan 450  
2841 MD Moordrecht - NL**

et produit dans l'usine de fabrication de  
and produced in the manufacturing plant located in

**Moordrecht (NL)**

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

*is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.*

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014 under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.*

Ce certificat, délivré pour la première fois le **21 septembre 2020**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

*This certificate, first issued on September 21<sup>st</sup>, 2020 remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

*This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.*

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **21/03/2022.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director.

Yannick LE TALLEC  
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié  
Notified body  
**n° 1812**

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1774**  
**A LA NORME EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014**  
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE  
TO THE STANDARD EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014

Produit <i>Product</i>	<b>Portes et portails industriels, commerciaux et de garage, couvert par l'EN 13241</b> <i>Industrial, commercial, garage doors and gates covered by EN 13241</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	<b>RGT EW60</b>
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	<b>Metacon-Next B.V.</b> <b>Zuidbaan 450</b> <b>2841 MD Moordrecht - NL</b>

**Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:**

**Suivant les rapports de classement d'Efectis Nederland n° 2020-Efectis-R001460**  
*In accordance with the classification reports issued by Efectis Nederland n° 2020-Efectis-R001460*

**DESCRIPTION DES BLOCS PORTE / DESCRIPTION OF THE DOORSETS**

Volet roulant textile / *Rolling gate Textile door set*

Dimension / <i>Dimension</i>	3600 x 2803 mm (l x h / w x h)
Rideau en toile / <i>Fabric curtain</i>	Metablock A120S / Insulcloth 600 SP
• Type / <i>Type</i>	15.12 kg
• Masse / <i>Mass</i>	0.8 mm
• Epaisseur / <i>Thickness</i>	Silicone
• Enduction / <i>Coating</i>	720 g/m <sup>2</sup>
• Masse surfacique avec enduction / <i>Mass per m<sup>2</sup> including coating</i>	Acier (4 par côté) / <i>Steel (4 per side)</i>
• Tiges de maintien / <i>Retaining rods</i>	
Tambour / <i>Barrel</i>	
• Dimension hors tout du tube acier / <i>Overall dimensions steel tube</i>	3200 mm – Ø = 101.6 mm
• Epaisseur du tube / <i>Thickness of the tube</i>	2 mm
• Moteur électrique / <i>Electric motor</i>	SIMU – T6 40 N ou/ou Becker XL 60/ 11M FKB7A
Guide latéraux en acier galvanisé / <i>Side guides in galvanised steel</i>	Rail de guidage avant et arrière / <i>Front and back guide rail</i>
• Epaisseur du profil / <i>Profil thickness</i>	2 mm
• Dimension hors tout des profils / <i>Overall dimension of profiles</i>	30 x 30 mm
• Fixation des profils en acier / <i>Fixing steel profiles</i>	Ecrou – riveté tête fraisée / <i>Countersunk head riveted nuts</i>
• Fixation rail de guidage avant / <i>Fixing front guide rail</i>	Vis à collerette hexagonale / <i>Hexagon flange bolt</i>
Protection supérieure arrière / <i>Top rear cover</i>	Acier galvanisé / <i>Galvanised steel</i>
• Dimension / <i>Dimension</i>	3600x205x203 mm
• Epaisseur / <i>Thickness</i>	1.5 mm

Protection basse avant / *Front bottom cover*

- Dimension / *Dimension*
- Epaisseur / *Thickness*

Plaque d'extrémité / *End plate*

- Dimension / *Dimension*
- Epaisseur / *Thickness*

Traverse inférieure / *Bottom bar*

- Dimension / *Dimension*

Acier galvanisé / *Galvanized steel*

3600 x 205 x 203 mm

1.5 mm

Acier / *Steel*

205 x 203 x 20mm

3 mm

Acier / *Steel*

Ø 10 x 3250 mm

**CLASSEMENT / CLASSIFICATION**

Sens du feu indifférent / *Indifferent fire side*

E	W	t	C (*)
E	-	60	C0
E	W	60	C0

\* : incluant capacité d'ouverture / *including ability to release*

**CHAMPS D'APPLICATION / FIELD OF APPLICATION**

Les dimensions peuvent être augmentée jusqu'à :

- 8000 x 6000 mm (l x h)
- 6000 x 8000 mm (l x h)

The dimension can be enlarged up to :

- 8000 x 6000 mm (w x h)
- 6000 x 8000 mm (w x h)

**CONSTRUCTIONS SUPPORT AUTORISÉES / SUPPORTING CONSTRUCTION APPROVED**

Construction flexible standard

Standard flexible construction

Certificat établi à Saint-Aubin le / *Certificate established at Saint-Aubin on* : **21/03/2022.**

Par délégation du Directeur technique Certification / *By delegation of the technical Certification director.*

Yannick LE TALLEC  
Directrice Certification / *Certification director*

